



IBU PEJABAT
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA
Fire and Rescue Department of Malaysia
Lebuhr Wawasan, Presint 7
62250 PUTRAJAYA



603-8892 7600
<http://www.bomba.gov.my>
bkkjbpm@bomba.gov.my

Ruj. Kami : JBPM/IP/BKK:700-1/4 Jld. 3 (60)
Tarikh : 8 Disember 2025

“SEPERTI SENARAI EDARAN”

YBhg./ Dato’/ Tuan/ Puan,

**MAJLIS PERUNDINGAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT
MALAYSIA BERSAMA BADAN PROFESIONAL BILANGAN 1/2025
(Teknikal)**

- Usul Yang Dijawab Secara Bertulis

Dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas dan Majlis Perundingan yang telah diadakan pada 14 November 2025 adalah berkaitan.


2. Adalah dimaklumkan bahawa pihak urus setia Majlis Perundingan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Bersama Badan Profesional Bil. 1/ 2025 telah menerima 20 usul secara keseluruhan. Walau bagaimanapun setelah dibuat penelitian dan tapisan sebanyak 17 usul telah diangkat dan dibincangkan dalam majlis perundingan manakala 3 usul lagi akan dijawab secara bertulis.

3. Bersama-sama ini dilampirkan jawapan bertulis bagi 3 usul tersebut untuk makluman dan perhatian YBhg/ Dato’/ Tuan/ Puan seperti di Lampiran 1.

Sekian, terima kasih.

“MALAYSIA MADANI”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,


(DATO’ SRI Ts. NOR HISHAM BIN MOHAMMAD)
Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

AKO/mzag/mzi

...2/-

‘CEPAT DAN MESRA’



SIRIM



ACB QMS 01



SIRIM



ACB ABMS 01



CERTIFIED TO ISO 9001:2015 & ISO 37001:2016

- 2 -

s.k.

- i. Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
- ii. Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
- iii. Pengarah
Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat
- iv. Pengarah
Bahagian Pembangunan, Kejuruteraan dan Logistik
- v. Pengarah
Bahagian Latihan
- vi. Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
- vii. Pengarah
Bahagian Penyiasatan Kebakaran
- viii. Semua Ketua Cawangan & Pegawai
Bahagian Keselamatan Kebakaran

Senarai edaran:

1. Ketua Pengarah
Jabatan Standard Malaysia (Standards Malaysia)
Level 4, 5,6 & 7, Tower 2,
Menara Cyber Axis, Jalan Impact,
Cyber 6,
63000 Cyberjaya
Selangor Darul Ehsan
[Tel:03-80082900](tel:03-80082900)
Fax: 03-80082901
e-mel: central@jism.gov.my
2. Ketua Pengarah
Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR)
Menara Kerja Raya (Blok G),
Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin
50480 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Tel: 03-26108888/ 2618 9000
Fax: 03-26188799
e-mel: komunikasi@jkr.gov.my, habsatul@jkr.gov.my,
ooiteelee@jkr.gov.my, Rrohani@jkr.gov.my, muzammil@jkr.gov.my,
nliyana@jkr.gov.my
3. Ketua Pengarah
Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 25-29, No. 51,
Persiaran Perdana, Presint 4
62100 Putrajaya
Tel: 03-88913000
Fax: 03-88913090
e-mel: jkt@kpkt.gov.my, azlinaaz@kpkt.gov.my, hilmilia@jkr.gov.my

- 4 -

4. Pengurus Besar Kanan,
Sektor Dasar dan Korporat
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
Menara Dato' Onn, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC)
50480 Kuala Lumpur
(u.p: Rozaiman Haji Hassan)
Tel: 03-40417402
Emel: rozaiman@cidb.gov.my, mdfaizal@cidb.gov.my

5. President
Boards of Engineers Malaysia (BEM)
Tingkat 17, Blok F,
Ibu Pejabat JKR
Jalan Sultan Salahuddin
50580 Kuala Lumpur
Tel: 03-26912090, 03-2610 7095
Fax: 03-26925017
e-mel: enquiry@bem.org.my, tlchen55@gmail.com

6. President
Lembaga Arkitek Malaysia (LAM)
Tingkat 17. Blok F,
Ibu Pejabat JKR
Jalan Sultan Salahuddin
50582 Kuala Lumpur
Tel: 03-26982878
e-mel: info@lam.gov.my, tanpeiing@yahoo.com, lam@sarly.com,
rohayghazali@gmail.com

7. President
Pertubuhan Akitek Malaysia (PAM)
99L, Jalan Tandok
59100 Bangsar,
Kuala Lumpur
(u.p.: Ar Chee Soo Ting)
Tel: 03-22022866
Fax: 03-22022566
e-mel: info@pam.org, annisa@pam.org.my,
EllinaRahman@dpa.com.sg, ls.chong@leesiong.com,
stchee@gmail.com
8. President
The Institution of Engineers, Malaysia (IEM)
Bangunan Ingenieur, Lot 60/62,
Jalan 52/4, Peti Surat 223 (Jalan Sultan)
46720 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.
(u.p.Ir. Thin Choon Chai, Ir. Tan Chew & Daniel Lim)
Tel: 03-79684001/4002, 03-7968 4006
Fax: 03-79577678
e-mel: sec@iem.org.my, afzan@iem.org.my, (Pn Afzan),
actw812003@gmail.com, cheekin.loo@gmail.com,
[garylim_eh@yahoo.com](mailto:garylilm_eh@yahoo.com)
9. President
Association of Consulting Engineers Malaysia (ACEM)
Suite 20-9, Level 20
Menara 1MK, No.1 Jalan Kiara
Mont. Kiara,
50480 Kuala Lumpur.
(u.p: Ir. TL Chen, Ir. Wong See Fong)
Tel: 012-5190031, 012-529 0031
Fax: 03-20953499
e-mel: sec@acem.com.my, au.pesb@gmial.com,
wongfoong@gmail.com

- 6 -

10. President

The Institution of Fire Engineers (UK) Malaysia Branch (IFE)
28, Jalan 3/154, Taman Bukit Anggerik, Cheras
56000 Kuala Lumpur
(u.p. Engr. Tay Hao Giang)
Tel: 03-91012255
Fax: 03-91017700
e-mel: info@ife.org.my, kaiminlam@gmail.com,
kongfan.lee@aurecongroup.com

11. The President, Institution of Masters In Disaster and Emergency
Management

Malaysia (IMDEMM)
Fire and Rescue Department of Malaysia
Kuala Lumpur Head Quarters,
Jalan Maharajalela
50648 Kuala Lumpur
Tel: 03-21817653
Fax: 03-21813459
e-mel: imdemmconnect@gmail.com, api118@gmail.com,
seif@vts.net.my

12. Managing Director

SIRIM QAS International Sdn Bhd
Persiaran Dato' Menteri,
40911 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
(u.p. Encik Mohd Azanuddin Bin Salleh)
Tel: 03-55446400
Fax: 03-55446810
e-mel: gas_marketing@sirim.my

13. President

Malaysian Fire Protection Association (MFPA)

No. 25-4, Block H,

Jalan PJU 1/37, Dataran Prima

47301 Petaling Jaya,

Selangor Darul Ehsan

(u.p. Encik Danny Cheah)

Tel: 3-78040 9141, 03-7886 8052, 03-7880 7749

Fax: 03-78044592

e-mel: office@mfpa.com.my

14. President,

Society of Fire Protection Engineer (SFPE) Malaysia,

Ibu Pejabat jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia,

Lebuh Wawasan, Presint

62250 Putrajaya

LAMPIRAN 1

Bil.	USUL	MAKLUMBALAS JBPM
1	Ir. Yim Hon Wa, Ir. Alan Chan Teck Wai, Ir Thin Choon Chai, Ir Loo Chee Kin, Ir Gary Lim. The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) Usul: Baru-baru ini YB Menteri Nga mengumumkan latihan untuk persara Pegawai Bomba bagi mengikuti latihan keselamatan dan dengan peruntukan RM 1 juta daripada Kesuma. Tujuan: Ingin mendapat penjelasan dan sama ada IEM boleh membantu dalam bidang ini. Latar Belakang:	Latihan tersebut tiada kaitan dengan FSM atau FSO. Ia merupakan kursus OSH Coordinator di bawah bidang kuasa JKKP mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, dilaksanakan oleh NIOSH untuk memenuhi keperluan OSH Coordinator di balai bomba. Sehubungan itu, tiada keperluan signifikan untuk penglibatan IEM dalam program ini memandangkan ia bukan berkaitan latihan kebombaan tetapi latihan di bawah bidang OSH.



Bil.	USUL	MAKLUMBALAS JBPM
	Akta Perkhidmatan Bomba (Perakuan Bomba) Pindaan 2020 Seksyen 6(B) (3) memerlukan organisasi keselamatan kebakaran, pengurus keselamatan kebakaran dan pegawai keselamatan kebakaran. Baru-baru ini YB Menteri Nga mengumumkan tentang latihan untuk persara Pegawai Bomba bagi mengikuti latihan keselamatan. Apa kaitan antara kedua-duanya.	
2	Rohani binti Rohadi, Ar. Sharina Intan Binti Abdullah, Ar. Ooi Tee Lee, Ar. Habsatullaili binti Haji Ishak Jabatan Kerja Raya Usul: Penyelarasan keperluan kebommbaan yang sama mengikut negeri Tujuan: KETIDAKSERAGAMAN KEPERLUAN KEBOMBAAN MENGIKUT NEGERI	Keseragaman Pelan Piawaian - Keperluan keselamatan kebakaran bagi pelan piawaian seharusnya sama sahaja sepertimana yang telah diluluskan. - Sekiranya perkara ini berlaku lagi, pihak JKR boleh mengemukakan perkara ini terus ke Bahagian keselamatan Kebakaran, Ibu Pejabat, JBPM Putrajaya.

Bil.	USUL	MAKLUMBALAS JBPM
	MEMBERIKAN IMPLIKASI KE ATAS PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK DI JKR. Ketidakseragaman keperluan kebomba antara negeri memberi kesan langsung kepada pelaksanaan projek-projek JKR kerana ia menyebabkan kelewatan kelulusan, perubahan reka bentuk di pertengahan projek, kenaikan kos serta menjejaskan tempoh pelaksanaan projek secara keseluruhan . Perbezaan tafsiran dan syarat teknikal juga mewujudkan risiko ketidakpatuhan, menjejaskan konsistensi kualiti serta menyulitkan usaha JKR untuk merancang keperluan teknikal diperingkat awal pelaksanaan projek . Latar Belakang: Contoh Projek yang mempunyai syarat berbeza di setiap negeri : - Rekabentuk standard / piawai yang digunakan JKR di peringkat pusat sukar diaplikasikan terus kerana ada negeri yang menuntut keperluan tambahan. Contoh	Keseragaman ketetapan bangunan FC - Penentuan pengeluaran perakuan bomba adalah berdasarkan sistem kelengkapan keselamatan kebakaran. - Contoh 1: Bagi satu tapak kompleks yang terdiri daripada beberapa premis yang tidak bersambung antara satu sama lain (pelbagai penggunaan), setiap premis adalah perlu mempunyai satu perakuan bomba - Contoh 2: Bagi satu tapak kompleks yang terdiri daripada premis berlainan kegunaan yang Kelengkapan Keselamatan Kebakarannya bersambung antara satu sama lain, hanya satu perakuan bomba perlu dikeluarkan setiap premis yang bersambung tersebut. - Sekiranya ketidakseragaman ini berlaku di peringkat negeri, pihak JKR boleh mengajukan perkara ini terus ke Bahagian Keselamatan Kebakaran, Ibu Pejabat JBPM Putrajaya.

Bil.	USUL	MAKLUMBALAS JBPM
	keperluan Exit Sign / Tanda Keluar pada setiap bilik darjah bagi Projek Pembinaan Sekolah Baharu SMK Tanjung Minyak Tangga Batu, Melaka yang memerlukan Exit Sign / Tanda Keluar pada setiap bilik darjah. - Tafsiran dan syarat berbeza di antara negeri menyebabkan risiko berlaku ketidakpatuhan akibat keliru dengan keperluan yang berbeza-beza dan tidak konsisten. Contoh pelaksanaan projek menaiktaraf hospital lama yang memerlukan Keperluan Perakuan Bomba (Fire Certificate-FC). Terdapat dua ketetapan iaitu sama ada secara berasingan mengikut blok atau secara menyeluruh bagi keseluruhan (banyak blok). Contoh Projek menaiktaraf Hospital Melaka dan Hospital Taiping FC untuk keseluruhan hospital.	
3	Rohani binti Rohadi, Ar. Sharina Intan Binti Abdullah, Ar. Ooi Tee Lee, Ar. Habsatullaili binti Haji Ishak	Akaun e-Premis mesti dikaitkan kepada individu yang bertanggungjawab terhadap pelan yang dikemukakan iaitu PSP/ SP.

Bil.	USUL	MAKLUMBALAS JBPM
	Jabatan Kerja Raya Usul: Penggunaan Akaun ID pengguna Ketua Jabatan digunakan bagi pengemukaan kelulusan pelan bangunan dalam sistem e-premis. Tujuan: Penentuan akaun ID pengguna secara rasmi berdasarkan jawatan (bukan individu) melancarkan prosedur pengemukaan serta memudahkan penyelenggaraan sistem dimasa akan datang Latar Belakang: • Keperluan penggunaan sistem yang tidak seragam antara JBPM negeri-negeri. • Penggunaan sistem e-premis sedia ada memerlukan akaun ID pengguna individu, bukan di atas jawatan. • Perlu juga, kemukakan salinan hardcopy ke bomba.	Akses akaun tersebut boleh didelegasi oleh organisasi tetapi tanggungjawab kekal kepada PSP/SP. Pada masa akan datang, Jabatan berhasrat untuk memperkenalkan modul penilaian (rating) terhadap kompetensi PSP/ SP dalam sistem ePremis.

Bil.	USUL	MAKLUMBALAS JBPM
	• Contoh di negeri Terengganu, Johor dan lain-lain.	