



**BAHAGIAN KESELAMATAN KEBAKARAN
IBU PEJABAT,
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA,
NEGERI PULAU PINANG,
JALAN PERUSAHAAN,
13600 SEBERANG PERAI,
PULAU PINANG.**

**TEL.NO: 04 - 3929824 / 3929823
FAX NO: 04 - 3980410**

**BORANG PENGHANTARAN FAX
FACSIMILE COVER FORM**

No. Fax Penerima Receiver Fax No.	04-2264490
Tarikh Date	15 JUN 2012
Untuk Perhatian Attention To	PRESIDENT
Organisasi Organisation	THE INSTITUTION OF ENGINEERS MALAYSIA (IEM) CAWANGAN PULAU PINANG
Daripada From	BAHAGIAN KESELAMATAN KEBAKARAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA, NEGERI PULAU PINANG
Bilangan Muka Surat No. of Sheets	02 MUKA SURAT (TERMASUK HELAIAN INI)
Perkara	ARAHAN KETUA PENGARAH BIL. 1/2012 : PEMROSESAN PERAKUAN PELAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (M&E) BAGI YANG MELIBATKAN SISTEM PEMASANGAN TETAP GAS (FIRE SUPPRESSION SYSTEM)
Tandatangan Penghantar Sender Signature	CIK NOOR AZWA



IBU PEJABAT,
JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA,
NEGERI PULAU PINANG,
JALAN PERUSAHAAN,
13600 PERAI
SEBERANG PERAI

Telefon : 04 - 3984444 (H)
04 - 3970759
04 - 3970760
04 - 3970761
Pengarah : 04 - 3981544
Facsimile : 04 - 3982544
Homepage : www.hombapp.gov.my
E-mail :

'CEPAT DAN MESRA'

Ruj. Tuan :

Ruj. Kami : JBPM/PP/BKK:700-1/1/1 (6)

Tarikh : 15 Jun 2012

President,
The Institution of Engineers Malaysia (IEM)
Level 5-5a Northam Venture Building
37, Jalan Sultan Ahmad Shah,
10050 Penang.

Tuan,

ARAHAN KETUA PENGARAH BIL. 1/2012 : PEMROSESAN PERAKUAN PELAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (M&E) BAGI YANG MELIBATKAN SISTEM PEPASANGAN TETAP GAS (FIRE SUPPRESSION SYSTEM)

Dengan hormatnya saya merujuk perkara yang tersebut di atas dan berkaitan.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Arahan Ketua Pengarah Bil 1/2012 yang bertarikh 30 April 2012, Pemprosesan Perakuan Pelan Mekanikal dan Elektrikal (M&E) yang melibatkan Sistem Pemasangan Tetap Gas (Fire Suppression System) mensyaratkan tambahan perkara-perkara berikut :

- 2.1 Pelan M&E hendaklah ditandatangani dan disahkan oleh pengeluar/pengedar.
- 2.2 Pihak pengeluar/pengedar hendaklah mengesahkan pengedaran/pemasangan melalui Borang C1, C2 dan C3 semasa permohonan pemeriksaan.
- 2.3 Pihak pengeluar/pengedar dikehendaki hadir di tapak sewaktu pemeriksaan oleh pegawai-pegawai Bomba bagi pentauliahan Fire Suppression System.

3. Kerjasama tuan diperlukan supaya membuat hebahan tentang arahan peraturan baru ini kepada semua ahli IEM Cawangan Pulau Pinang.

4. Arahan ini berkuatkuasa serta-merta mulai tarikh surat ini.

Sekian, terima kasih.

'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

'1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN'

Saya yang menurut perintah,

(KEYA NORDIN BIN SAID)

Penolong Pengarah,
Bahagian Keselamatan Kebakaran,
b.p. Pengarah
Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia,
Negeri Pulau Pinang.